СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ НСОПБ

регистрационный № РОСС RU.М704.04ЮАБ0

www.нсопб.рф, e-mail: nsopb@nsopb.ru

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ*

№ **НСОПБ.RU.ЭО.ПР.382.Н.00272** 040673

(номер сертификата соответствия) *(учетный номер бланка)*

ЗАЯВИТЕЛЬ (наименование и местонахождение заявителя)

Общество с ограниченной ответственностью «Сыктывкарский фанерный завод» (ООО «СФЗ), ОГРН: 1021101120380.
Юридический адрес: 167026, РФ, Республика Коми, г. Сыктывкар, Ухтинское шоссе, стр. 66.
Фактический адрес: 167026, РФ, Республика Коми, г. Сыктывкар, Ухтинское шоссе, стр. 66.
Телефон: +7 (8212) 29-37-00, адрес электронной почты: info@plypan.com

ИЗГОТОВИТЕЛЬ (наименование и местонахождение изготовителя продукции)

Общество с ограниченной ответственностью «Сыктывкарский фанерный завод» (ООО «СФЗ), ОГРН: 1021101120380.
Юридический адрес: 167026, РФ, Республика Коми, г. Сыктывкар, Ухтинское шоссе, стр. 66.
Фактический адрес: 167026, РФ, Республика Коми, г. Сыктывкар, Ухтинское шоссе, стр. 66.
Телефон: +7 (8212) 29-37-00, адрес электронной почты: info@plypan.com

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ (наименование и местонахождение органа по сертификации)

Орган по сертификации Общество с ограниченной ответственностью «Академия стандартов» (ОС ООО «Академия стандартов»), Адрес: 302040, Орловская область, г. о. город Орёл, г. Орёл, ул. Ломоносова, зд. 6, к. 4, тел. +7 (486) 290-91-01, ОГРН 1205700006390,
Свидетельство № НСОПБ ЮАБ0.RU.ЭО.ПР.382 от 31.08.2023 г.

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ (информация о сертифицированной продукции, позволяющая провести идентификацию)

Фанера березовая общего назначения, с наружными слоями из шпонов березы, толщиной от 4,0 мм до 40,0 мм, плотностью от 645 кг/м3 до 757 кг/м3, марок: ФСФ, выпускаемая по ТУ 16.21.12-001-44769167-2020 «Фанера березовая общего назначения. Технические условия».
Серийный выпуск.

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ (наименование национальных стандартов, стандартов организаций, сводов правил, на соответствия которых проводилась сертификация)

ГОСТ 230244-94 п. 7, метод II – группа горючести – Г4 сильногорючие; ГОСТ 30402-96 – группа воспламеняемости – В2 умеренновоспламеняемые; ГОСТ 12.1.044-2018 п. 11 – группа дымообразующей способности – Д3 с высокой дымообразующей способностью; ГОСТ 12.1.044-2018 п. 13 – группа токсичности продуктов горения – Т2 умеренноопасные.

код ОКПД 2 **16.21.12.110**
код ТН ВЭД **4412 33 000 0**

ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ

Протокол испытаний № ПИ270726/02-АС от 27.07.2026 г. ИЛ ООО «Академия стандартов», свидетельство НСОПБ ЮАБ0.RU.ЭО.ПР.382 от 31.08.2023 г., 302012, Россия, Орловская обл., г. Орёл, ул. 1-я Курская, дом 215, пом. 1. Акт о результатах анализа состояния производства № ААП100626/02 от 10.06.2026 г.

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ (документы, представленные заявителем в качестве доказательств соответствия продукции требованиям)

ТУ 16.21.12-001-44769167-2020 «Фанера березовая общего назначения. Технические условия».

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с 28.07.2026 г. по 27.07.2031 г.

М.П.

Руководитель (заместитель руководителя) органа по сертификации — (подпись) — **Привалов Д.С.**

Эксперт (эксперты) — (подпись) — **Данилов А.В.**

*Действие сертификата соответствия проверяется по QR-коду в Федеральном реестре СМИ «Общественное Министерство пожарной безопасности» www.нсопб.рф

ООО "НПО "НЕОПРИНТ", г. Всеволожск, 2023г., "В", Зак. №СП-294.